

受检单位名称	本溪龙新矿业有限公司																																																						
报告编号	LA/BG1008-013-2024																																																						
检验报告相关信息	<p style="text-align: right;">LA/BG-1007-1/0-2019</p> <p style="text-align: center;">辽宁省安全科学研究院 <b>金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检验报告</b></p> <p>报告编号：LA/BG1008-013-2024 <span style="float: right;">第 1 页 共 6 页</span></p> <table border="1"><tr><td>委托单位</td><td>名称</td><td colspan="2">本溪龙新矿业有限公司</td></tr><tr><td></td><td>地址</td><td colspan="2">本溪市南芬区思山岭村</td></tr><tr><td>联系人</td><td>代鑫</td><td>电 话</td><td>13842472332</td></tr><tr><td>设备名称</td><td>螺杆式空气压缩机</td><td>设备型号</td><td>DLGF27.7/22-250 (B)</td></tr><tr><td>设备编号</td><td>C25N220A260BA007</td><td>检验地点</td><td>-960m 中段空压机硐室</td></tr><tr><td>检验类别</td><td>委托检验</td><td>设备状态</td><td>适检</td></tr><tr><td>制造单位</td><td>上海汉钟精机股份有限公司</td><td>安标证号</td><td>/</td></tr><tr><td>出厂日期</td><td>2023 年 12 月</td><td>检验日期</td><td>2024 年 4 月 18 日</td></tr><tr><td>检验依据</td><td colspan="3">AQ 2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第 1 部分：固定式空气压缩机》</td></tr><tr><td>存在问题与建议</td><td colspan="3">/</td></tr><tr><td>检验结论</td><td colspan="3">依据 AQ2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第 1 部分：固定式空气压缩机》，对该螺杆式空气压缩机进行检验，共检测二十五项，A 类六项全部合格，B 类八项六项合格，C 类十一项九项合格，综合判定合格。</td></tr><tr><td>检验周期</td><td colspan="3">建议下次检验于 2025 年 4 月 18 日前进行。如发生新安装、大修、改造及重大自然灾害，使用前应再次检验。</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3"></td></tr></table> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期：2024 年 4 月 23 日</p> <p>主检：李志刚      审核：李业中      批准：李业中</p>			委托单位	名称	本溪龙新矿业有限公司			地址	本溪市南芬区思山岭村		联系人	代鑫	电 话	13842472332	设备名称	螺杆式空气压缩机	设备型号	DLGF27.7/22-250 (B)	设备编号	C25N220A260BA007	检验地点	-960m 中段空压机硐室	检验类别	委托检验	设备状态	适检	制造单位	上海汉钟精机股份有限公司	安标证号	/	出厂日期	2023 年 12 月	检验日期	2024 年 4 月 18 日	检验依据	AQ 2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第 1 部分：固定式空气压缩机》			存在问题与建议	/			检验结论	依据 AQ2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第 1 部分：固定式空气压缩机》，对该螺杆式空气压缩机进行检验，共检测二十五项，A 类六项全部合格，B 类八项六项合格，C 类十一项九项合格，综合判定合格。			检验周期	建议下次检验于 2025 年 4 月 18 日前进行。如发生新安装、大修、改造及重大自然灾害，使用前应再次检验。			备注			
委托单位	名称	本溪龙新矿业有限公司																																																					
	地址	本溪市南芬区思山岭村																																																					
联系人	代鑫	电 话	13842472332																																																				
设备名称	螺杆式空气压缩机	设备型号	DLGF27.7/22-250 (B)																																																				
设备编号	C25N220A260BA007	检验地点	-960m 中段空压机硐室																																																				
检验类别	委托检验	设备状态	适检																																																				
制造单位	上海汉钟精机股份有限公司	安标证号	/																																																				
出厂日期	2023 年 12 月	检验日期	2024 年 4 月 18 日																																																				
检验依据	AQ 2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第 1 部分：固定式空气压缩机》																																																						
存在问题与建议	/																																																						
检验结论	依据 AQ2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第 1 部分：固定式空气压缩机》，对该螺杆式空气压缩机进行检验，共检测二十五项，A 类六项全部合格，B 类八项六项合格，C 类十一项九项合格，综合判定合格。																																																						
检验周期	建议下次检验于 2025 年 4 月 18 日前进行。如发生新安装、大修、改造及重大自然灾害，使用前应再次检验。																																																						
备注																																																							
检验人员	李克泰、李岐、李志刚																																																						
主检人	李志刚																																																						

审核人

关守安

现场检测照片



**HANBELL**

螺杆式空气压缩机

机 型	30P-220A260BA007	
规格型号		
额定排气压力	0.7	MPa
压缩机电机极数/功率	30 P	22.0 kW
风扇电机极数/功率	30 P	4.4 kW
主电源电压/频率	380 V	50 Hz
控制电源电压/频率	220 V	50 Hz
主电动机转速	1440	r/min
公称容积流量	2.7	m <sup>3</sup> /min
机组比功率	7	kW/m <sup>3</sup> min <sup>-1</sup>
能效等级		
制造日期	2012.12	
制造号码	12010220A260BA007	
外形尺寸/净重	1400*900*500 mm/600 kg	

上海汉钟精机股份有限公司  
上海市金山区枫泾镇老黄路108号 ©2006-2012

