

受检单位名称	本溪满族自治县同达铁选有限责任公司																																																						
报告编号	LA/BG1006-052-2024																																																						
检验报告相关信息	LA/BG-1008-1/0-2019 辽宁省安全科学研究院 金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验报告 报告编号：LA/BG1006-052-2024 第 1 页 共 6 页 <table><tr><td>委托单位</td><td>名称</td><td colspan="2">本溪满族自治县同达铁选有限责任公司</td></tr><tr><td></td><td>地址</td><td colspan="2">本溪市本溪满族自治县高官镇礞子沟村</td></tr><tr><td>联系人</td><td>鲍锡敏</td><td>电 话</td><td>15641498413</td></tr><tr><td>设备名称</td><td>矿用节能通风机</td><td>设备型号</td><td>K40-4-No13</td></tr><tr><td>设备编号</td><td>5136</td><td>检验地点</td><td>450m 回风井口</td></tr><tr><td>检验类别</td><td>委托检验</td><td>设备状态</td><td>适检</td></tr><tr><td>制造单位</td><td>淄博矿安风机有限公司</td><td>安标证号</td><td>/</td></tr><tr><td>出厂日期</td><td>/</td><td>检验日期</td><td>2024 年 9 月 27 日</td></tr><tr><td>检验依据</td><td colspan="3">AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验规范》</td></tr><tr><td>存在问题与建议</td><td colspan="3">/</td></tr><tr><td>检验结论</td><td colspan="3"> 依据 AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验规范》，对该设备进行检验检测，共检测十二项,其中 A 类三项全部合格,B 类三项全部合格,C 类六项全部合格，综合判定为合格。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 10 月 10 日 </td></tr><tr><td>检验周期</td><td colspan="3">下次检验于 2025 年 9 月 27 日前进行。如发生新安装、大修、改造及重大自然灾害，使用前应再次检验。</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3">/</td></tr></table> 主检：李志刚 审核：姜海林 批准：姜海林			委托单位	名称	本溪满族自治县同达铁选有限责任公司			地址	本溪市本溪满族自治县高官镇礞子沟村		联系人	鲍锡敏	电 话	15641498413	设备名称	矿用节能通风机	设备型号	K40-4-No13	设备编号	5136	检验地点	450m 回风井口	检验类别	委托检验	设备状态	适检	制造单位	淄博矿安风机有限公司	安标证号	/	出厂日期	/	检验日期	2024 年 9 月 27 日	检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验规范》			存在问题与建议	/			检验结论	依据 AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验规范》，对该设备进行检验检测，共检测十二项,其中 A 类三项全部合格,B 类三项全部合格,C 类六项全部合格，综合判定为合格。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 10 月 10 日			检验周期	下次检验于 2025 年 9 月 27 日前进行。如发生新安装、大修、改造及重大自然灾害，使用前应再次检验。			备注	/		
委托单位	名称	本溪满族自治县同达铁选有限责任公司																																																					
	地址	本溪市本溪满族自治县高官镇礞子沟村																																																					
联系人	鲍锡敏	电 话	15641498413																																																				
设备名称	矿用节能通风机	设备型号	K40-4-No13																																																				
设备编号	5136	检验地点	450m 回风井口																																																				
检验类别	委托检验	设备状态	适检																																																				
制造单位	淄博矿安风机有限公司	安标证号	/																																																				
出厂日期	/	检验日期	2024 年 9 月 27 日																																																				
检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验规范》																																																						
存在问题与建议	/																																																						
检验结论	依据 AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验规范》，对该设备进行检验检测，共检测十二项,其中 A 类三项全部合格,B 类三项全部合格,C 类六项全部合格，综合判定为合格。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 10 月 10 日																																																						
检验周期	下次检验于 2025 年 9 月 27 日前进行。如发生新安装、大修、改造及重大自然灾害，使用前应再次检验。																																																						
备注	/																																																						
检验人员	李岐、李志刚																																																						
主检人	李志刚																																																						

审核人	关守安																						
现场检测照片	 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">矿用节能通风机</th></tr></thead><tbody><tr><td>型号</td><td>40-40</td></tr><tr><td>机号</td><td>5136</td></tr><tr><td>风量</td><td>18.7-40.8 立方米/秒</td></tr><tr><td>风压</td><td>284-1312 帕斯卡</td></tr><tr><td>工作温度</td><td>20℃</td></tr><tr><td>主轴转速</td><td>1450 转/分</td></tr><tr><td>电机型号</td><td>Y55</td></tr><tr><td>功率</td><td>55 千瓦</td></tr><tr><td colspan="2">淄博矿安风机有限公司</td></tr><tr><td colspan="2">电话: 0533-6588866</td></tr></tbody></table>	矿用节能通风机		型号	40-40	机号	5136	风量	18.7-40.8 立方米/秒	风压	284-1312 帕斯卡	工作温度	20℃	主轴转速	1450 转/分	电机型号	Y55	功率	55 千瓦	淄博矿安风机有限公司		电话: 0533-6588866	
矿用节能通风机																							
型号	40-40																						
机号	5136																						
风量	18.7-40.8 立方米/秒																						
风压	284-1312 帕斯卡																						
工作温度	20℃																						
主轴转速	1450 转/分																						
电机型号	Y55																						
功率	55 千瓦																						
淄博矿安风机有限公司																							
电话: 0533-6588866																							